Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети за 2023 г.
Кировский р-н Калужской области

Дата	д.Б. Савки	цветность	запах 20°/60°	вкус	мутность	железо общ.	хлорид-ион	аммиак и ионы аммония	нитрит-ион	нитрат-ион	окисля-емость	жёсткость
	Место отбора пробы											
	Един.измерения	градусы ц	баллы	баллы	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	град Ж
	Норматив ПДК	20	2./2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
16,03,23,	ул.Трудовая, 10	2,9	0	0	<0,58	<0,1	7	<0,1	<0,003	0,79	1,24	3,5

Исследования проведены отделением ИБЛ ПВ на Людиновском в/з ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник отделения ИБЛПВ на Людиновском в/з **С.М. Серегина**